



LEGENDA:

Instalację wykonać z rur miedzianych temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącze dwuzaworowe

KG II F  
Z.K.S.  
KOCIŁ GAZOWY "TURBO"  
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

PPS Ø125/80 PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

Obiekt:	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala:	1:50
Adres	DZ NR 113/6 OBR. 230 w TARNOWIE przy UL. MOŚCICKIEGO 21/18 - III piętro		
Przedmiot Rysunku	WNIĘTIOWA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 18 - III piętro		
Projektował:	ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WD-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych	Podpis	nr rysunku C01 Data sierpień 2017r