



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

Sekcja Obsługi Klienta w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 22 444 33 33
e-mail: krakow@psgaz.pl

MZB Sp. z o.o. - ZUM-1

Nr dziennika 701 wpł. dn. 23 PAŹ. 2024



Nasz znak: S007/0000135084/00001/2024/00000

Tarnów, 14.10.2024

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.				
Nr dz. 4697/29				
Wpł. dn. 18-10-2024				
GK-DFK	DE	ZUM-1	ZUM-2	ZUM-3
GST	RP	CHP	OC	Zm. 7

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ludwika Waryńskiego 9
33-100 Tarnów

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m³/h**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z późn. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - budynek wielorodzinny, adres: Tarnów, ul. Sypki 1A, nr działki: 25/147 OBR. 297
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS040089
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	21	34	714
Łączna moc [kW]			714

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku	Min. godzinowy [m ³ /h]	Maks. godzinowy [m ³ /h]	Min. dobowy [m ³ /doba]	Maks. dobowy [m ³ /doba]	Min. roczny [m ³ /rok]	Maks. roczny [m ³ /rok]
2025	10	50	50	250	18.000	7.560
Docelowo	10	50	50	250	18.000	7.560

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
30	20	20	30	100%

6. Moc przyłączeniowa: 50 [m³/h].

7. Ciśnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Gazociąg średniego ciśnienia

8.2. Materiał: PE80/11, DN 40 [mm]

8.3. Lokalizacja: Tarnów

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu włączenia:

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

10. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączenia	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	50	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	40	7	Kurek główny w punkcie gazowym na terenie posesji

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

Włączenie na dz 25/142

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: Tarnów, ul. Spytki 1A, nr działki: 25/147 OBR. 297

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.

11.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 - 34 [szt.], rozstaw króćców: R130, lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane

11.3.2. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010 i obowiązujących standardów w tym: ST-IGG-0203:2022 Budowa i eksploatacja układów pomiarowych, ST-IGG-0204 Przeliczniki i Rejestratory, ST-IGG-0202 Pomiar i rozliczenia paliwa gazowego.

11.4. Wymagania dotyczące redukcji:

11.4.1. montaż urządzenia: reduktor ciśnienia o przepustowości do 60 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym, status urządzenia: projektowane;

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Nie dotyczy

14. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
17. Wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
18. Dokumentację projektową należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
19. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
20. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
21. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 9.184,03 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 11.296,36 zł.
22. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
23. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 23.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
 - 23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
 - 23.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
24. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 12 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
25. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
26. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
27. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
28. Klauzule:
 - 28.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
 - 28.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
 - 28.3. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 28.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 28.5. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązań PSG sp. z o.o. do rezerwacji przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego ani do zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Umowy o przyłączenie są zawierane po złożeniu wniosku o zawarcie tej Umowy w miarę istniejących warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
 - 28.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego określona na

Q














podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunków, będzie podlegać weryfikacji przez PSG sp. z o.o. przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie określonych ilości Paliwa gazowego, Podmiot zostanie obciążony opłatą określoną w Umowie o przyłączenie.

28.7. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.


















28.8. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.

28.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.

28.10 Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

L.p.	Numer POD	Kod kreskowy
1.	8018590365500096256898	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 1	
2.	8018590365500096256904	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 2	
3.	8018590365500096256911	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 3	
4.	8018590365500096256928	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 4	
5.	8018590365500096256935	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 5	
6.	8018590365500096256942	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 6	
7.	8018590365500096256959	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 7	
8.	8018590365500096256966	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 8	
9.	8018590365500096256973	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 9	
10.	8018590365500096256980	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 10	
11.	8018590365500096256997	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 11	
12.	8018590365500096257000	
	Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 12	
13.	8018590365500096257017	

Q

- Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 13
14. 8018590365500096257024 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 14
15. 8018590365500096257031 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 15
16. 8018590365500096257048 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 16
17. 8018590365500096257055 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 17
18. 8018590365500096257062 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 18
19. 8018590365500096257079 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 19
20. 8018590365500096257086 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 20
21. 8018590365500096257093 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 21
22. 8018590365500096257109 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 22
23. 8018590365500096257116 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 23
24. 8018590365500096257123 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 24
25. 8018590365500096257130 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 25
26. 8018590365500096257147 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 26
27. 8018590365500096257154 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 27
28. 8018590365500096257161 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 28
29. 8018590365500096257178 
Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 29
30. 8018590365500096257185 

Q

Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 30

31.

8018590365500096257192



Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 31

32.

8018590365500096257208



Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 32

33.

8018590365500096257215



Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 33

34.

8018590365500096257222



Adres: Tarnów ul. Spytki 1A dz. nr 25/147 lokal nr 34

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:
MARCIN POLAK, Kier. Sekcji Obsługi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8547022

Opracował(a): Witold Różycki w dniu 14.10.2024

Otrzymują:

1.Klient

2.S007

Q