

OPINIA KOMINIARSKA - INWENTARYZACJA

Stwierdzam, że w budynku Tarnów ul. Spytki 1a.

Mieszkanie nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - w pomieszczeniu kuchni można podłączyć kocioł CO gazowy po zlikwidowaniu pieca kuchennego oraz zabezpieczeniu komina wkładem dł. 6m.


Mieszkanie nr 11,12,13,14,15,16,17,18,19 - w pomieszczeniu kuchni można podłączyć kocioł CO gazowy po zlikwidowaniu pieca kuchennego oraz zabezpieczeniu komina wkładem dł. 3m.

Mieszkanie nr 20,21,22,23,24,25,26 - w pomieszczeniu kuchni można podłączyć kocioł CO gazowy po zlikwidowaniu pieca kuchennego oraz zabezpieczeniu komina wkładem dł. 6m.

Mieszkanie nr 28,29,30,31,32,33,34 - w pomieszczeniu kuchni można podłączyć kocioł CO gazowy po zlikwidowaniu pieca kuchennego oraz zabezpieczeniu komina wkładem dł. 3m.

Mieszkanie nr 27,35 - nie ma możliwości podłączenia kotła CO.

Tarnów dn.7.11.2024r.


MISTRZ KOMINIARSKI
Marek Romański
up. Izba Rzem. Kraków
nr rej. ew. 82/92